

**Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego  
w Dobiercicach z dnia 30.01.2015 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 21.01.2015 r. na stacji uzdatniania wody wodociągu sieciowego w Dobiercicach stężenie manganu wynosiło 120 µg/l.

**Dopuszczalna maksymalna wartość manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi 50µg/l.**

Jakość wody pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania sanitarne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia i nakazał zapewnienie administratorowi wodociągu odpowiedniej jakości wody w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.

W okresie warunkowej przydatności poziom manganu nie może przekraczać 300µg/l.

**Spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia konsumentów.**

Wskazane jest spuszczenie wody przed użyciem, szczególnie po dłuższych okresach nieużywania kurków czerpalnych.

Wodociąg sieciowy w Dobiercicach zaopatruje w wodę 0,7 tys. mieszkańców wsi Dobiercice, Sarnów, Pszczonki i Chudoba na terenie gminy Byczyna. Średnia produkcja wody wynosi 68m<sup>3</sup>/dobę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Kluczborku