

**Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego Nasale Kastel
z dnia 20.08.2015 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody, w dniu 20.08.2015 r. pobrano do badań laboratoryjnych próbkę wody w szkole podstawowej w Roszkowicach. W badanej próbce stwierdzono:

Parametr	Punkt pobierania próbki wody	Najwyższe dopuszczalne stężenie
	Roszkowice szkoła podstawowa	
Azotany (mg/l)	54,18	50mg/l
Mangan (µg/l)	<24	50µg/l

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku Państwowy wydał zgodę na odstępstwo od wymagań w zakresie azotanów **na okres do dnia 31 marca 2017 r.**

Obecność azotanów w wodzie nie pogarsza jej pod względem organoleptycznym. Zalecana wartość 50mg/l została ustalona w celu zapobiegania methemoglobinemii. Na chorobę tę narażone są niemowlęta do trzeciego miesiąca życia karmione z butelki. **W celu zapobiegania tej chorobie, woda o podwyższonych zawartościach azotanów nie powinna być wykorzystywana do przygotowywania pokarmów dla niemowląt.**

Spożywanie wody z wodociągu Nasale Kastel o stwierdzonych stężeniach azotanów nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.

Wodociąg Nasale Kastel zaopatruje w wodę blisko 1600 mieszkańców wsi Wojsławice, Roszkowice, Sierosławice, Borek, Nasale, Gosław, Paruszowice i Pogorzałka.

W warunkach domowych poprawę jakości wody można uzyskać stosując odpowiednie filtry, przy czym należy pamiętać, aby przy ich użytkowaniu przestrzegać zaleceń i wskazań producenta.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kluczborku