




ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

BURMISTRZ BYCZYNY



tel. fax. 77/413 41 50
e-mail:um@byczyna.pl

Byczyna, dnia 30 listopada 2017r.

GP.271.6.1.2017.SK

Wodociągi i Kanalizacja „ HYDROKOM”

Sp. z o. o w Kluczborku

ul. Kołłątaj 7, 46-220 Byczyna

dot. odpowiedź na pytanie dotyczące zaproszenia nr WG.271.6.2017.SK z dnia 14 listopada 2017r., do złożenia oferty cenowej na realizację zadania polegającego na zapewnieniu serwisu i obsługi osiedlowych oczyszczalni ścieków w Polanowicach i Jakubowicach

w odpowiedzi na pytania :

- 1) *W punkcie 6 zakresu prac do wykonania przez Wykonawcę zapisano " Branie czynnego udziału przy poborze ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni"- na czym miałyby polegać "czynny udział"?*
- 2) *Proszę o przesłanie przywoływanej instrukcji technologicznej oraz instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków.*
- 3) *Odnosnie punktu 14 - kto będzie odpowiadał za zlecenie wykonania badań ścieków oraz kto pokryje koszty tych badań? Ponadto proszę o przesłanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.*
- 4) *Dot. punktu 20 - co oznacza współdziałanie z Zamawiającym w wymienionym zakresie? Kto pokryje koszty opłat za korzystanie ze środowiska? Kto będzie odpowiedzialny za sprawozdawczość? Kto będzie planował i pokrywał koszty remontów, modernizacji?*
- 5) *Czy są prowadzone w tej chwili książki eksploatacji urządzeń przytoczone w punkcie 15?*
- 6) *Dot. punktu 17 - proszę o podanie ilości i średnicy studzienek.*
- 7) *Proszę o przesłanie długości i średnicy sieci kanalizacji sanitarnej, którą należy utrzymywać w sprawności, usuwać usterki, awarie itd.*
- 8) *Proszę o informację czy na odpływie ścieków oczyszczonych zamontowany jest przepływomierz? Dodatkowo proszę o dokument potwierdzający jego sprawność.*

uprzejmie informuję , że :

ad 1. „Czynny udział” rozumiany jest dosłownie jako obecność Wykonawcy podczas poboru prób, w dorozumieniu należy przyjąć, że również umożliwienie poboru poprzez zapewnienie dostępu do urządzeń oraz terenu oczyszczalni.

ad.2 Gmina Byczyna w latach poprzednich powierzała administrowanie oczyszczalniami m.in.: Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Byczynie oraz spółce Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom”, dlatego Zamawiający zakłada, że technologia jak i sposób serwisowania obu oczyszczalni jest znany Pytającemu.

ad.3 Zlecenie (i pokrywanie kosztów) badań ścieków leży w całości po stronie Wykonawcy zadania, zgodnie z treścią § 1 pkt. 14 projektu umowy. Z uwagi na prowadzone aktualnie postępowania w sprawie wydanie pozwoleń wodnoprawnych, obowiązujące pozwolenia zostaną przekazane Wykonawcy dopiero po ich wydaniu. Przewidywany czas wydania pozwoleń, określony został do dnia 31.12.2017r.

Ad 4. „Współdziałanie” rozumiane jest jako działanie na rzecz zapewnienia poprawnego funkcjonowania obu oczyszczalni, w tym również prowadzenie sprawozdawczość, czyli również przekazywania informacji służących do opracowania formularza wykazu danych o korzystaniu ze środowiska, który składany będzie Marszałkowi Województwa przez Burmistrza Byczyny. Ponadto, na wniosek Wykonawcy zadania, ewentualne konieczne remonty będą stanowiły koszt Zamawiającego.

ad.5 Nie. Do zadań Wykonawcy Zadanie będzie należało prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z pkt. 15.

ad.6

- Oczyszczalnia Jakubowice: studzienki kanalizacyjne B-45 Dn 1000, włącz B-125 oraz D 400– 10 sztuk.
- Oczyszczalnia Polanowice: studzienki kanalizacyjne B-45 Dn 1000, włącz B-125 oraz D 400– 15 sztuk.

ad.7

- Oczyszczalnia Jakubowice: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV długość 200L = 229 mb oraz DN 105 L = 35 mb,
- Oczyszczalnia Polanowice: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych długość 200L = 407 mb

ad.8

- czyszczalnia Jakubowice: brak urządzenia pomiarowego.
- Oczyszczalnia Polanowice: studzienka pomiarowa. Odczyt należenia przeprowadza się na podstawie zależności $Q=f/h/$, mierząc wysokość napełnienia ścieków przepływających przez deske pomiarową.

Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Zawadzka
Z-ca Burmistrza

Do wiadomości :

1. Adresat

2. Strona BIP Gminy Byczyna.

Sporządził : Szymon Kondracki

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki
Przestrzennej i Inwestycji
Przemysław Mączka