



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-kluczbork>

HK.90820.11.2.2023.AW-Ś



Kluczbork, dnia 25 stycznia 2023 r.

oś 30.01.2023 ✓

Zgodnie z § 21.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

– na podstawie sprawozdań nr 9/W/N/OK/23, 10/W/N/OK/23, 11/W/N/OK/23 oraz 12/W/N/OK/23 z badań próbek wody z dnia 20.01.2023 r., pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 16.01.2023 r. z wodociągu sieciowego KOSTÓW (SUW, Kostów Szkoła podstawowa, Miechowa sklep Tomalik, Ciecierzyn sklep Gędek) w ramach nadzoru nad jakością wody zgodnie z planem pobierania próbek wody w 2023 r., co reguluje § 20 ust. 3 punkt 3 i 4 ww. rozporządzenia,

**stwierdza przydatność wody do spożycia
z wodociągu sieciowego KOSTÓW**

w zakresie oznaczonych parametrów: azotany, bakterie grupy coli, bakterie *Escherichia coli*, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C po 72 godzinach inkubacji.

Ocena dotyczy próbek pobranych w dniu 16.01.2023 r.

W związku z podwyższonym stężeniem azotanów na SUW w Kostowie proszę o wzmocnienie nadzoru w zakresie uzdatniania wody pod kątem efektywności prowadzonych procesów. O podjętych działaniach proszę poinformować pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Załączniki:

- kserokopie sprawozdań z badań nr 9/W/N/OK/23, 10/W/N/OK/23, 11/W/N/OK/23, 12/W/N/OK/23
- kserokopia protokołu z pobierania próbek wody z dnia 16.01.2023 r.

Otrzymuje:

1. Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork
2. Burmistrz Miasta Byczyny
3. aa.