

**Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego
w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że w związku z awarią w dniu 17.03.2012 r., sieci wodociągowej wodociągu sieciowego w Polanowicach w dniu 19.03.2012 r. zostały pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody na stacji wodociągowej w Polanowicach oraz we wsi Biskupice.

W badanych próbkach nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń stwierdzono natomiast w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych, co przedstawiono poniżej:

Parametr	Punkt pobrania próbki			Dopuszczalna wartość
	Biskupice 3a/3	szkoła podstawowa	Biskupice 32	
Mętność	5,2	11	26	1
Amoniak	0,07	4,22	0,30	0,50
Zapach	akceptowalny	nieakceptowany	akceptowalny	Akceptowalny

Administrator wodociągu w dniu 19.03.2012 r. przeprowadził chlorowanie, a następnie płukanie sieci wodociągowej.

W dniu 22.03.2012 r. zostały pobrane kolejne próbki do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych; o wynikach będziemy informować na bieżąco.

Kluczbork, 22.03.2012 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kluczborku